


TEKNİK ŞARTNAME

Isıl İşlem Fırın Bacası

- Fırının üst tarafında konumlanacak davlumbaz sistemli olmalıdır.
- Bacanın çıkış ucu, gerekli duvar delme işlemlerinden sonra uzatılarak dışarıya verilmelidir.
- Duvar delme işlemleri üretici firma tarafından yaptırılmalı veya yapılmalıdır.
- Bacanın verimli çalışabilmesi için çıkış ucuna emici tahliye fanı (yeterli büyüklükte) takılmalıdır.
- Bacanın saç malzemeleri paslanmaz çelik olmalıdır.
- Bacanın teslimi ve montajı üretici firma tarafından çalışır durumda yapılmalıdır.



Arş.Gör.Dr. Mustafa KORMAZ

Araştırmacı



Doç.Dr. Hüseyin PELİT

Proje Yürütücüsü